

Intrillen damwandplanken wekelijkse rapportage



Periode: 13 september tot
20 september 2019



Voortgang

Dit rapport beslaat de werkzaamheden rond het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging van vrijdag 13 september tot vrijdag 20 september. We hebben met twee heistellingen gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er in vijf dagen 85 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 1325 damwandplanken in totaal.

De metingen van geluid en zettingen zijn onder de vastgestelde grenswaarden gebleven. De respons vanuit de omgeving is in dit rapport weergegeven. Het aantal meldingen over geluid, trillingen en schade is toegenomen ten opzichte van vorige week.

De afgelopen week hebben we damwandplanken ingetrild voor de zuidelijke damwand ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg (De Frontier) en het Winschoterdiep (rijbaan). Op donderdag 19 september is één van de twee stellingen begonnen aan de Kempkensberg. Deze stelling werkt aan de zuidwand vanaf de hoofdingang van DUO/Belastingdienst richting de Hereweg.

De komende week werken we verder aan het intrillen van de planken voor de zuidelijke damwand ter hoogte van de Kempkensberg. Dit doen we met één stelling. Het intrillen doen we komende week op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 17.00 uur.

Actuele planning

In de afbeelding hieronder ziet u de planning.



Gemeten waarden

Geluid, trillingen en deformatie

Geluid

Gemiddeld geluidsniveau dB(A)					
Meetlocatie	13 sept 2019 dag	16 sept 2019 dag	17 sept 2019 dag	18 sept 2019 dag	19 sept 2019 dag
Waterloolaan 28	56	57	58	57	59
Meeuwerderbaan 2	55	56	54	54	54
Meeuwerderbaan 24b	60	59	59	64	58
Kempkensberg 12	58	58	59	58	63
'De Frontier'	84	83	59	56	56
H.L. Wichersstraat 1/2	66	64	57	57	56
H.L. Wichersstraat 29a	67	62	60	61	63

Trilling (13, 16, 17, 18 en 19 september 2019)

De trillingen zijn gemeten ten aanzien van de dichtstbijzijnde objecten. De gepresenteerde waarde betreft de maximaal gemeten waarde.

Meetlocatie	Alarmwaarde (30Hz)	Grenswaarde (30Hz)	Gemeten waarde
Kempkensberg 12	2,25mm/s	2,50mm/s	0,61mm/s
De 'Frontier'	2,25mm/s	2,50mm/s	2,20mm/s
H.L. Wichersstraat 1/1	1,24mm/s	1,38mm/s	0,62mm/s
H.L. Wichersstraat 1/2	1,24mm/s	1,38mm/s	0,61mm/s
Winschoterdiep 50	2,25mm/s	2,50mm/s	1,80mm/s

De gemeten trillingen blijven beneden de alarm- en grenswaarde.

Deformatie

De eventuele deformaties worden ten aanzien van de volgende objecten gemonitord:

1. **Gebouwen**
2. **Kunstwerken**
3. **Riolering**
4. **Gewapende grondconstructie (buitenzijde)**

1. Gebouwen

Er zijn enkele minimale zettingen van gebouwen geconstateerd. Deze minimale zettingen liggen ruim binnen de gestelde grenswaarden.

2. Kunstwerken

De viaducten Hereweg, Esperantokruising en Oude Winschoterdiep zijn ten aanzien van deformaties gemonitord. Er zijn enige deformaties gemeten. Deze blijven binnen de opgestelde grenswaarden.

3. Riolering

Er zijn enkele minimale zettingen van de riolering geconstateerd. Deze minimale zettingen liggen ruim binnen de gestelde grenswaarden.

4. Gewapende grondconstructie

Er zijn geen deformaties gemeten sinds het intrillen van de damwandplanken. De gemeten minimale deformaties zijn opgetreden tussen het aanleggen van de bypass en voor het starten met het intrillen van de damwandplanken. Deze deformaties liggen ver beneden de grenswaarde.

Respons omgeving 13 september tot 20 september




Geluid

We hebben zeven meldingen binnengekregen gerelateerd aan geluid. In de vorige wekelijkse rapportage waren dit er twee. De zeven meldingen waren verzoeken voor de compensatie- en maatwerkregeling, waaronder alternatieve werkplekken en overnachtingen*. Van de zeven meldingen zijn er vier verzoeken toegekend. De overige drie meldingen zijn nog in behandeling.



Trillingen

We hebben één melding binnengekregen over trillingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dit er nul.



Schade

In de periode van 13 september tot 20 september 2019 zijn er vier nieuwe schademeldingen binnengekomen. Deze zijn meldingen zijn nog in behandeling.

* Voor de maatwerkregelingen worden grenswaarden omtrent geluid aangehouden.



MELD U AAN VOOR DE SMS-SERVICE

Wilt u direct op de hoogte worden gehouden bij bijzonderheden of als werkzaamheden uitlopen? Meld u dan aan voor onze sms-service via:
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

CONTACT

Heeft u vragen of klachten over trillingen of geluid? Bel met het Loket Damwand: **050 210 01 45**.

Bel voor andere vragen naar het Loket verkeer en werkzaamheden: **050 367 89 89** of mail naar **info@aanpakringzuid.nl**.



MEER INFORMATIE

Op www.aanpakringzuid.nl/damwand vindt u actuele informatie over de werkzaamheden en antwoorden op veelgestelde vragen.
Of volg ons via:

 facebook.com/aanpakringzuid

 [@aanpakringzuid](https://twitter.com/aanpakringzuid)

 [@aanpakringzuid](https://www.instagram.com/aanpakringzuid)